


PLANTA BAIXA TÉRREO
ÁREA TOTAL - 1988,23 M²
ESCALA: 1:100











E A B Serão considerados locais livres de risco para a segurança contra incêndio e pânico e, portanto, não serão contabilizados para definição da área total, tampouco para definição e implementação de medidas de segurança, desde que não utilizados como áreas de recepção de público, os espaços destinados ao uso coletivo utilizados como:

h) quadras de esportes



RESUMO DA FOLHA		
LEGENDA	QUANTIDADE	ESPECIFICAÇÃO
	03	Existir ABC 2A: 20-B/C - 04 kg
	05	Barra Antipânico (Portas de Saída de Emergência)
	20	Iluminação de Emergência
		DIREÇÃO DO FLUXO DA ROTA DE FUGA
		SAÍDA FINAL DA ROTA DE FUGA

BOMBEIRO MILITAR CORPO DE BOMBEIROS MILITARES		QUADRO INFORMATIVO MEDIDAS DE SEGURANÇA*	
LEGISLAÇÃO			
Norma adotada para definição de medidas Decreto nº47.988/2020			
Tabela*		Tabela 8 da IT 01 8ª Edição	
Situação da Edificação*		EXISTENTE	
MEDIDAS DE SEGURANÇA REFERÊNCIAS NORMATIVAS E OBSERVAÇÕES			
Saídas de Emergência		Conforme IT 08	
Iluminação de Emergência		Conforme NBR 10.868/2013	
Sinalização De Emergência		Conforme IT 15	
Extintores		Conforme IT 16	
Brigada de INCÊNDIO		Conforme IT 12	
CENTROS ESPORTIVOS		CONFORME NOTIFICAÇÃO TÉCNICA - 37	
Controle de materiais e acabamento		Conforme IT 38	
ACESSO A VIATURAS		CONFORME NOTIFICAÇÃO TÉCNICA - 34	
SEGURANÇA ESTRUTURAL		CONFORME NOTIFICAÇÃO TÉCNICA - 36	
EDIFICAÇÕES EXISTENTES		CONFORME NOTIFICAÇÃO TÉCNICA - 40	
CLASSIFICAÇÃO DE OCUPAÇÃO E CARGA INCÊNDIO			
GRUPO	OCUPAÇÃO	DIVISÃO	DESCRIÇÃO/EMPREGO Carga de incêndio
F	LOCAL DE REUNIÃO DE PÚBLICO	F-3	CENTRO ESPORTIVO E DE EXIBIÇÃO 150 MJ/M²

REVESTIMENTO					
QUADRO RESUMO DE PLACAS					
SINALIZAÇÃO DE ORIENTAÇÃO E SALVAMENTO					
CÓDIGO	PLACA	QUANTIDADE	DIMENSÕES	DISTÂNCIA MÍNIMA	ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
S1		02	190mm x 380mm	12m	Verificar modelo em prancha.
S2		01	190mm x 380mm	12m	Verificar modelo em prancha.
S3		04	190mm x 380mm	12m	Verificar modelo em prancha.
S8		02	190mm x 380mm	12m	Verificar modelo em prancha.
S9		01	190mm x 380mm	12m	Verificar modelo em prancha.
S12		04	190mm x 380mm	12m	Verificar modelo em prancha.
S18		05	190mm x 380mm	12m	Verificar modelo em prancha.
SINALIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCÊNDIO					
E5		10	288mm	12m	Fixada a 1,80 m do piso acabado
SINALIZAÇÃO COMPLEMENTAR					
M1		01	750 X 500mm	-	Fixada na entrada das portas de edificação
M2*		01	315X155mm	20m	Fixada a 1,80 m do piso acabado respeitando a proporcionalidade do estabelecimento - 570 pessoas

* A BASE DA PLACA M2 SE TRATA APENAS DE MODELO. AS INFORMAÇÕES DEVEM SER ESCRITAS CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

QUADRO DE ÁREAS	
ÁREA TERREO	988,23 m²
ÁREA 1º PAVTO	251,58 m²
ÁREA TOTAL	1239,81m²

 PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAÍTO (ADM. 2017-2020)		RESPONSÁVEL TÉCNICO: KARINA ERICA DE OLIVEIRA CAU-AC 40280-2
		PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAÍTO CNPJ: 18.313.868/0001-18
PROJETO SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO - PSCIP		
FOLHA: 01/03	ASSUNTO: PROJETO TÉCNICO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO - PT	
LOCAL: PRAÇA DA LAJADA - BARRIO SANTO ANTONIO - MUNICIPIO PAPAGAÍTO - MS		
OCUPAÇÃO LOCAL DE REUNIAO DE PÚBLICO (F3) - POLIESPORTIVO		
PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAÍTO		CNPJ: 18.313.868/0001-18
RESP. TÉCNICO: KARINA ERICA DE OLIVEIRA		CAU-AC 40280-2
DATA: 29/08/2022		