



12		SADA DE EMERGENCIA	SÍMBOLO: RETANGULAR FUNDO VERDE MENSAGEM "SADA" E OU PICTOGRAMA FOTOLUMINESCENTE	INDICAÇÃO DA SADA DE EMERGENCIA (ESQUERDA OU DIREITA) DE UMA SAIDA DE EMERGENCIA. DIMENSÕES MÍNIMAS: 1x1,5m
13		SADA DE EMERGENCIA	SÍMBOLO: RETANGULAR FUNDO VERDE MENSAGEM "SADA" E OU PICTOGRAMA FOTOLUMINESCENTE COM ALTAURA DE LETRA SEMPRE "SADA"	INDICAÇÃO DE SADA DE EMERGENCIA UTILIZADA COMO COMPLEMENTAÇÃO DO PICTOGRAMA FOTOLUMINESCENTE (SETA OU IMAGEM DO AMBOS)
14		SADA DE EMERGENCIA	SÍMBOLO: RETANGULAR FUNDO VERDE MENSAGEM "SADA" FOTOLUMINESCENTE COM ALTAURA DE LETRA SEMPRE "SADA"	INDICAÇÃO DE SADA DE EMERGENCIA UTILIZADA COMO COMPLEMENTAÇÃO DO PICTOGRAMA FOTOLUMINESCENTE (SETA OU IMAGEM DO AMBOS)
15		ALARME SONORO	SÍMBOLO: QUADRADO FUNDO VERMELHO MENSAGEM "ALARME SONORO" FOTOLUMINESCENTE COM ALTAURA DE LETRA SEMPRE "99"	INDICAÇÃO DO LOCAL DE INSTALAÇÃO DO ALARME DE INCENDIO
16		COMANDO MANUAL DE ALARME OU BOMBA DE INCENDIO	SÍMBOLO: QUADRADO FUNDO VERMELHO MENSAGEM "ALARME SONORO" FOTOLUMINESCENTE COM ALTAURA DE LETRA SEMPRE "99"	PONTO DE ACOMANAMENTO DE ALARME DE INCENDIO OU BOMBA DE INCENDIO DEVE VIR SEMPRE ACOMANADO DE UMA MENSAGEM ESCRITA, DESIGNANDO O EQUIPAMENTO ACOMANADO POR AQUELE PONTO
17		EXTINTOR DE INCENDIO	SÍMBOLO: QUADRADO FUNDO VERMELHO MENSAGEM "EXTINTOR DE INCENDIO" FOTOLUMINESCENTE	INDICAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO DOS EXTINTORES DE INCENDIO
18		ABRIGO DE MANGUEIRA E HIDRANTE	SÍMBOLO: QUADRADO FUNDO VERMELHO MENSAGEM "ABRIGO DE MANGUEIRA E HIDRANTE" FOTOLUMINESCENTE	INDICAÇÃO DE ABRIGO DA MANGUEIRA DE INCENDIO COM HIDRANTE NO SEU INTERIOR

LEGENDA	
	HIDRANTE SIMPLES
	HIDRANTE DE PASSO
	CENTRAL DE ALARME
	EXTINTOR PORTATIL, C/ CARGA DE PÓ ABC C/ CAPACIDADE EXTINTORA 2-A-B-B-C 8kg
	EXTINTOR PORTATIL, C/ CARGA DE DÍÓXIDO DE CARBONO COM CAPACIDADE EXTINTORA 4-B-C-18kg
	PONTO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGENCIA DE ACOMANAMENTO - BLOCO AUTÔNOMO DE LED

Atendimento à NBR 9050/2015;  
 02 JANEIRO/2017 Alteração: quadro de áreas, fechamento frontal, sanitários infantis 1 e 2, altura da platibanda, mobiliário e equipamento, altura da cerâmica nos sanitários, cor dos portões dos solários e altura da porta PA4;  
 01 JULHO/2016 Acréscimo: do gradil e quadro de cargas no castelo d'água, de duchas higiênicas e escaninhos pré-escola;  
 N° DATA Alteração paredes - shaft para tubulação hidráulica e detalhamento; alteração da altura da platibanda.  
 CONTROLE DE REVISÕES DESCRIÇÃO

**FNDE** Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação  
 Ministério da Educação

**PROJETO PADRÃO - FNDE**

PROPRIETÁRIO: \_\_\_\_\_  
 ENDEREÇO: \_\_\_\_\_  
 MUNICÍPIO - UF: \_\_\_\_\_

PROPRIETÁRIO \_\_\_\_\_  
 RESP. TÉCNICO **CREA** \_\_\_\_\_  
 AUTOR DO PROJETO **CAU** \_\_\_\_\_

DLFO	CREA
	RA

OBSERVAÇÕES:

**PROGRAMA PROINFÂNCIA - PROJETO TIPO 1**  
**PROJETO DE INSTALAÇÕES**

COORDENAÇÃO CGEST - Coordenação Geral de Infraestrutura Educacional	PLANTA DE COMBATE A INCENDIO SINALIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO PLANTA BAIXA DO TERREO	<b>HIN</b>
REVISÃO R.00 R.01 R.02	ESCALA 1/75 DATA ENVIO JANEIRO/2017	PRANCIA <b>04/05</b>

**1 PLANTA BAIXA**  
 ESCALA 1/75